

質問		回答
①	敷地南側(旧看護専門学校南側)の高木については伐採するのでしょうか。また、処分については落札者にて行うのでしょうか。	評価基準2-①②における評価対象と考えています。望ましい手法についてご提案下さい。なお、処分については本業務に含めておりません。
②	設置時に仮囲いに接触する場合、枝・草の撤去は誰が行うのでしょうか。また同様に処分については誰が行うのでしょうか。	評価基準2-①②における評価対象と考えています。望ましい手法についてご提案下さい。なお、処分については本業務に含めておりません。
③	今回の入札金額については、飽くまで仮囲い設置費用と仮囲い設置時から平成31年3月31日までのリース料及びメンテナンス費用とし、仮囲いの解体撤去費用および平成31年度分のリース料は別途と考えて宜しいですか。	提出いただく見積は平成30年度業務(仕様書に記載の業務内容)のみの費用です。平成31年度業務は協議の上平成31年3月31日までに締結します。なお、解体撤去費用は本業務に含めておりません。
④	実施要項の(5)企画提案書等の提出の中で業務フロー図を明記することとありますが今回の仮囲い設置工事に関する業務フローと考えて宜しいでしょうか。	プロポーザル実施要項に記載の業務期間に応じた実施フローを記載して下さい。
⑤	今回の仮囲いにて設置する出入口(キャスターパネルゲート)は、現在の旧総合医療センター出入口と同じく敷地北側に2か所と考えて宜しいでしょうか。	出入口は2か所の設置を想定しています。その位置については評価基準2-③における評価対象と考えていますので、望ましい位置についてご提案下さい。