

奈良県総合リハビリテーションセンターの電気
一般競争入札に関する質問に対する回答

奈良県総合リハビリテーションセンター

No.	資料名	頁	項目番号	質問内容	回答
1	入札説明書	4	5(7)⑦	内訳書で使用する単価は税抜、税込どちらでしょうか。	単価は税抜で2年間の総価まで計算し、総価に消費税を加算した内訳書を作成してください。
2	入札説明書	4	5(7)⑦	入札時に力率割引を含めますか。	力率割引を含めます。力率は100%で積算してください。
3	入札説明書	4	5(7)⑦	内訳書の端数処理について指定があれば教えてください。 ・基本料金 ・電力量料金 ・月ごとの合計金額 ・税込金額から税抜金額を算出する際(税込単価の場合)	・基本料金:小数点第二位まで記入(以下、四捨五入) ・電力量料金:小数点第二位まで記入(以下、四捨五入) ・月ごとの合計金額:円未満切捨て。 ・税込単価から税抜単価を算出する際:税込金額×100/108で算出した金額の小数点第二位まで記入(以下、四捨五入)
4	入札説明書	5	9(2)	契約締結期限である落札の日から5日以内に土日は含みますか。	契約の締結期限は平成30年1月18日から平成30年1月24日までです。
5	入札説明書	5	9(3)	落札後契約保証金免除を申請する際の提出書類はございますか。	入札説明書に添付の地方独立行政法人奈良県病院機契約規定(抜粋)第27条(1)に記載の保険会社との保険証書、又は本契約を締結しようとする日(落札日から5日以内)から過去2年の間に、本契約の契約額(2年総額)を2で除した金額の70%以上の金額で、1年以上の履行が完了している、国、地方公共団体又は独立行政法人と締結した電気供給契約書の写しを2契約分以上提出して下さい。
6	仕様書			契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事予定がございましたら対象施設と工事内容を教えてください。	現時点では、電力の契約に影響するような工事の予定はありません。
7	仕様書	1	2(2)	供給開始時に契約電力の変更がある場合、以下の内容を教えていただけますか。 ・変更理由、設定根拠について。 ・契約電力変更に関する一般送配電事業者への事前検討と、事前検討回答書の有無。	契約電力の変更はありません。
8	仕様書	1	2(2)	過去に契約電力の超過があり、現在対応を一般送配電業者と協議中または未対応の施設はございますか。	契約電力の超過はありません。従いまして一般送配電業者との協議や未対応の施設もありません。
9	仕様書	2	3(3)	毎月の受電月報(30分データ)の提供はwebからのダウンロードのみとなります旨ご了承いただけますか。	受電月報はWEB発行でも可能です。
10	契約書			一般送配電事業者が値上げをした場合、契約単価見直しについて協議に応じて頂けますか。	協議には応じます。
11	契約書			入札対象施設の現供給者を教えてください。	エネサーブ株式会社です。
12	契約書	2	第10条2項	(支払日)支払期日について落札後協議に応じて頂けますか。	計量期間(月間)の電気代をその翌月10日(10日が土、日、祝日の場合はその翌日)までに請求していただき、請求月の末日(末日が土、日、祝日の場合はその前日)に支払を想定しています。
13	契約書	1	第5条1項	(計量日)条文を以下に変更または追加を含めた協議に応じて頂くことは可能でしょうか。『計量は毎月1日午前0:00に行う。』	電気受給契約書(案)第5条1項に記載する「計量期間」で記録される数値に差異が生じなければ協議します。
14	請求書			請求書はwebからのダウンロードにてご対応いただけますか。	請求書はWEB発行でも可能とします。
15	請求書			検針結果は請求書の内訳をもって検針票にかえさせていただいております。その旨ご了承いただけますか。	検針結果は請求書の内訳に記載したもので可能です。